Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление ГПН МЧС России по Амурской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Благовещенск ул. Пионерская, 47 тел: 52-23-11; brandmaster@amur.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности по Ивановскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

с. Ивановка ул. Галушкина, 2 тел: 52-0-55

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 7 /1/5-11

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МОБУ «Основная общеобразовательная школа с. Андреевка».

полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по Ивановскому району Волкова С.Н.., от «30» января 2018 года № 7, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 00 мин 07.02.2018г по 16 ч 00 мин 07.02.2018 г; с 10 ч 30 мин 09.02.2018 г по 14 ч 00 мин 09.02.2018 г. старшим инспектором ОНД и ПР по Ивановскому району капитаном в/с Чугуевиц А.А., ст. дознавателем ОНД и ПР по Ивановскому району Наконечным Е.А. проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в здании и помещении МОБУ «Основная общеобразовательная школа с. Андреевка», расположенного по адресу: Амурская область, Ивановский район с. Андреевка ул. Центральная,17

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: директором МОБУ «Основная общеобразовательная школа с. Андреевка» Ларионовой Анастасией Викторовной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании школы отсутствует система эвакуационного освещения.	(Осн. п. 7.105 СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»; - статья 6 п. 1.2 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», - п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», - п. 7.74 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»).	01.05.2018г.	

2.	Поэтажные планы эвакуации здания школы не соответствуют ГОСТ Р 12.2.143-2009.	ГОСТ Р 12.2.143-2009.	01.05.2018г	
3.	У запасного эвакуационного выхода из спорт зала отсутствует извещатель пожарный ручный (ИПР).	(Осн: Приложение Н таблица Н1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; - Приложение 13 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектировании»);	01.05.2018г	
4.	Не обеспечивается защита от наводок при пересечении и параллельной прокладке шлейфов пожарной сигнализации с иловыми и осветительными проводами	основание СП 5 13130 2009 п 13.15.13-п.13.15.16.)	01.05.2018г	
5.	Не обеспечена пожаростойкость проводов и кабелей систем пожарной сигнализации и СОУЭ	(основание СП 5.13.130.2009 и.13.3.15.)	01.05.2018г	
6.	Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки (горючие короба, кабеля) не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара до полной эвакуации людей в безопасную зону.	(основание СП 3.13130.2009 п. 3.4), шлейфа пожарной сигнализации выполнены проводом ТРП 2*0,5, на изоляции которого ввиду длительного срока эксплуатации имеются микротрещины.	01.05.2018г	
7.	Световые оповещатели не разделены по световому назначению («Выход», «Запасной выход»), ОТСУСТВУЮТ световые оповещатели «Направление эвакуации» на выходах из тупиковыхкоридоров, в местах поворотов коридоров (проходов путей эвакуации) вне	(Основание СП 3.13130 п.3.2;5.4)	01.05.2018г	

	видимости эвакуационных выходов.			
8.	Не обеспечен должным образом подвод электропитания от электроустановки к системе пожарной сигнализации.	(Основание ПУЭ.)	01.05.2018г	
9.	Отсутствует ЗИП извещателей.		01.05.2018г	
10.	Первичные средства пожаротушения (огнетушители) не имеют порядковых номеров.	(Осн. п. 475 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» ППР в РФ утв. Постановлением Правительства № 390 от 25.04.2012 г.»)	01.05.2018г	
11	Отсутствует журнал периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	(Осн. п. 478 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» ППР в РФ утв. Постановлением Правительства № 390 от 25.04.2012 г.»)	01.05.2018г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Ивановского района
по пожарному надзору Наконечный Евгений Александрович

Государственный инспектор Ивановского района
по пожарному надзору Чугуевиц Алексей Анатольевич

(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

М.П.*

«09»февраля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«09» февраля 2018 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору